

Estimation du nombre d'abonnés impactés par les manques d'eau liés aux intempéries de la tempête

FIONA - 20 septembre 2022 - Point de 14h30



Territoire	Commune	Sections	Estimatif NB abonnés	Date prévisionnelle de retour à la normale progressif
Centre	ABYMES	Caraque, Quatre chemin, Bouliqui, Boisvin, Desravinière, Bozon, Chazeau, Coma, Tertulien Azede, Beausoleil Petit-Perou, Morne Caruel, Morne Vergain, Cour	9 600	Rupture du FEEDER de BELLE-EAU-CADEAU Travaux très importants à mettre en œuvre
Basse-Terre	BAILLIF	Saint-Louis	2368	Fin de matinée le 21 Septembre
Basse-Terre	BASSE-TERRE	Sud-Est de Basse-Terre (CHBT, Rivières des Pères, Cité Bologne...)	3 720	Fin de matinée le 21 Septembre
Centre	CAPESTERRE-BELLE-EAU	Fromager, Bourg de Capesterre, Les Sources, Brest, Geta, Cayenne, Ilet Pérou, Les Flamboyants, Sarlassonne, Cambrefort, Bidou, Marquisat, Neuf-Château, Belair, Monrepos, Moravie, Carangaise	5 570	Rupture du FEEDER de BELLE-EAU-CADEAU Travaux très importants à mettre en œuvre
Grande-Terre	GOSIER	L'ensemble de la commune	14 500	Rupture du FEEDER de BELLE-EAU-CADEAU Travaux très importants à mettre en œuvre
Basse-Terre	GOYAVE	L'ensemble de la commune	3 453	Rupture du FEEDER de BELLE-EAU-CADEAU Travaux très importants à mettre en œuvre
Grande-Terre	LE MOULE	Sommabert, Dammencourt, Duthau, Hauteur de Neron, l'Oranger, La Baie, La Croix, Larosette, Route de l'Anglais, Sainte-Margurite, La Houssaie, Creuilly, La Roche, Baquier, La Fontaine	2 084	Jeudi 22 septembre
Centre	POINTE-A-PITRE	Carénage, Marina, Tonelle, Morne Bernus, Morne Torudu	1 500	Rupture du FEEDER de BELLE-EAU-CADEAU Travaux très importants à mettre en œuvre
Basse-Terre	SAINT-CLAUDE	Papaye	700	Poursuite des opérations de diagnostic
Basse-Terre	SAINTE-ROSE	25% des clients	2 048	Mercredi 21 septembre
Grande-Terre	SAINT-FRANCOIS	L'ensemble de la commune	7 680	Aucune visibilité pour le moment Tours d'eau organisés pour alimenter provisoirement
Grande-Terre	DESIRADE	L'ensemble de la commune	861	Pour 2/3 de l'île vendredi 23 septembre Pour 1/3 Dimanche 25 septembre
DSP SAUR	POINTE-NOIRE	62% de la commune	2 125	Diagnostic en cours après suspicion éboulement en amont du captage d'une des usines
DSP SAUR	VIEUX-FORT	70% de la commune	615	Dans les jours qui viennent car nécessité d'intervention EDF et travaux définitif de réparation sur l'usine
DSP SAUR	VIEUX-HABITANTS	La moitié de la commune	1 794	Plusieurs semaines d'interruption du service à prévoir Travaux lourds nécessaires sur le Captage
Nombre de clients impactés			58 618	